

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：CG132024384
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(2台60 m²压滤机)。
3. 业务管理部门：工程部

二、项目内容

①供货范围：投标方应成套供应如下设备

序号	货物名称	规格型号	数量	备注
1	压滤机	60 m ²	1 台/套	用于阳极泥的过滤
2	压滤机	60 m ²	1 台/套	用于阳极泥的洗涤

② 技术要求

一、技术规格、使用参数（条件）及技术要求		
1、型号及规格	60 m ² 阳极泥过滤压滤机	60 m ² 阳极泥洗涤压滤机
2、 介质	铅阳极泥矿浆， PbSiF6 形式的铅 30～120g/L、游离硅氟酸 30～100g/L、总 SiF62-40～60g/L，温度 20～50℃，固含量 200～500g/L；比重：1.5～1.75t/m ³ ；进料流量：20m ³ /h，压力：0.6MPa；	铅阳极泥矿浆， PbSiF6 形式的铅 30～120g/L、游离硅氟酸 30～100g/L、总 SiF62-40～60g/L，温度 20～50℃，固含量 200～500g/L；比重：1.5～1.75t/m ³ ；进料流量：20m ³ /h，压力：0.6MPa；
3、技术性能参数	1、进料压力≤0.8MPa； 2、过滤面积 60 平方米，滤板大小为 1000×1000mm； 3、滤板为增强聚丙烯； 4、压滤机为厢式暗流自动液压压	1、进料压力≤0.8MPa； 2、过滤面积 60 平方米，滤板大小为 1000×1000mm； 3、滤板为增强聚丙烯； 4、压滤机为厢式明流暗出自动隔膜

	<p>滤机；主梁结构：强度高、耐腐蚀、防侧弯、抗变形；主梁外包 2mm 厚 321 不锈钢板；</p> <p>5、自动保压，拉板，需配暂停拉线，满足手动暂停功能；</p> <p>6、各拉板链条材质需满足工况要求；</p> <p>7、小车跑道需耐酸的工程塑料形式；</p> <p>8、液压系统性能：运行安全、灵活、可靠，3000 小时无故障。液压站使用液压元件选用国内知名品牌；（液压阀件推荐北京华德或同等品牌），液压泵站配防护罩；</p> <p>9、管口法兰标准：GB9124.1-2019 PL RF(II) PN16；</p> <p>10、电动机选型要求除变频电机外，选用满足或高于 GB18613-2006 的 2 级能效指标、IEC 60034-30 标准的 IE2 标准、欧洲 EFF1 指标要求的高效节能电动机，国产电动机要求使用 YX3/YE3 等同性能的高效节能电动机；电机防护等级：IP54。</p> <p>11、压滤机具有本地控制和中控室远程控制（预留 DCS 通讯接口）功能，要求能实现全自动无人值守运行；</p> <p>12、可编程控制器（PLC）选用 SIMENS 公司 S7-200smart 系列 PLC</p>	<p>翻板压滤机，带溜管，溜管及翻板建议材质为 321 不锈钢材质，从滤板的管嘴到溜管的连接管道建议为透明软管；主梁结构：强度高、耐腐蚀、防侧弯、抗变形；主梁外包 2mm 厚 321 不锈钢板；</p> <p>5、自动保压，拉板，需配暂停拉线，满足手动暂停功能；</p> <p>6、各拉板链条材质需满足工况要求；</p> <p>7、小车跑道需耐酸的工程塑料形式或根据介质条件选材；</p> <p>8、液压站使用液压元件选用国内知名品牌；（液压阀件推荐北京华德或同等品牌），液压泵站配防护罩；</p> <p>9、管口法兰标准：GB9124.1-2019 PL RF(II) PN16；</p> <p>10、电动机选型要求除变频电机外，选用满足或高于 GB18613-2006 的 2 级能效指标、IEC 60034-30 标准的 IE2 标准、欧洲 EFF1 指标要求的高效节能电动机，国产电动机要求使用 YX3/YE3 等同性能的高效节能电动机；电机防护等级：IP54。</p> <p>11、压滤机具有本地控制和中控室远程控制（预留 DCS 通讯接口）功能，要求能实现全自动无人值守运行；</p> <p>12、可编程控制器(PLC)选用 SIMENS</p>
--	---	---

	（带以太网通信模块）通过以太网通信与车间 PLC 控制系统进行通信，接收上位机的控制。卖方提供最终的 I/O 表（带描述）和数据通讯的信号地址表。	公司 S7-200smart 系列 PLC（带以太网通信模块）通过以太网通信与车间 PLC 控制系统进行通信，接收上位机的控制。卖方提供最终的 I/O 表（带描述）和数据通讯的信号地址表。
4、 安装环境	环境车间内有硅氟酸酸雾，请考虑防腐。	

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有压滤机销售等服务相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13% 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：合同签订后预付合同总额 10%，货到现场支付合同总额 40%，安装完成验收合格后支付合同总额 40%，质保期满一年无质量问题后支付合同总额 10%。（在合同签订之日起 15 日内开具须开合同总价的 10% 银行保函，履约保函在货物到达现场安装完成验收合格后无息退还。）

6. 到货周期：预计 2025 年 7 月，具体到货接买方通知。
7. 工期：现场具备施工条件，20 日历天完成交工验收。
8. 安装范围：
 - 1) 配套管道甲方供至设备接口处 1 米，其余由投标方实施。
 - 2) 配电系统界区：甲方负责动力电源接入投标方提供的进线柜，投标方负责从电源进线柜出线后端所有设备设施的连接及相关配置。设备所有仪表、控制系统由投标方负责。
 - 3) 土建由甲方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
10. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
11. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。